

POROČILO O KAKOVOSTI PITNE VODE NA OBMOČJU OBČINE PREVALJE - LETO 2022

- Na območju občine Prevalje se za 5.028 uporabnikov voda dobavlja iz 4 javnih sistemov za oskrbo s pitno vodo: **VS Šumc, VS Leše, VS Šentanel in VS Stražišče.**
- Upravljavec javnih sistemov oskrbe s pitno vodo na območju občine Prevalje je **JKP Log.** Tehnično in strokovno pomoč pri zagotavljanju kakovosti pitne vode jim nudi **JKP Ravne na Koroškem**, ki skladno s Pravilnikom o pitni vodi izvaja notranji nadzor pitne vode. Namen notranjega nadzora je spremljanje različnih parametrov z namenom varovanja zdravja ljudi.
- Redno preskušanje vzorcev pitne vode se je v letu 2022 izvajalo v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano, na lokaciji Prvomajska 1, Maribor.

POROČILO O KAKOVOSTI PITNE VODE

OBSEG REDNIH PRESKUŠANJ VZORCEV VODE

Mikrobiološki preskusi:

- Escherichia coli, enterokoki, koliformne bakterije, skupno število kolonij pri 22°C in 37°C

Osnovni fizikalno-kemijski preskusi:

- temperatura, pH, električna prevodnost, barva, motnost, oksidativnost, amonij, nitrit, klorid

Dodatni fizikalno-kemijski preskusi:

- nitrat, trihalometani, skupna trdota

POROČILO O KAKOVOSTI PITNE VODE

REZULTATI PRESKUŠANJ VZORCEV VODE ZA LETO 2022

Skupno je bilo v letu 2022 odvzetih 38 vzorcev na mikrobiološka preskušanja, 7 na osnovna fizikalno-kemijska preskušanja, v 4 vzorcih pa se je dodatno določala vsebnost trihalometanov-stranskih produktov dezinfekcije.

V tabelah so prikazani rezultati preskušanj vzorcev pitne vode, ki so bili odvzeti v okviru notranjega nadzora.

REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH PRESKUŠANJ PITNE VODE

VODOOSKRBNI SISTEM	Število odvzetih vzorcev	Število (%) neskladnih vzorcev	Razlog neskladnosti
VS ŠUMC	12	0 (0%)	/
VS LEŠE	12	0 (0%)	/
VS ŠENTANEL	10	0 (0%)	/
VS STRAŽIŠČE	4	0 (0%)	/

POROČILO O KAKOVOSTI PITNE VODE

REZULTATI PRESKUŠANJ VZORCEV VODE ZA LETO 2022

REZULTATI FIZIKALNO KEMIJSKIH PRESKUŠANJ PITNE VODE

VODOOSKRBNI SISTEM	Število odvzetih vzorcev za redne preskuse	Preskusi na druge parametre	Število (%) neskladnih vzorcev
VS ŠUMC	2	2x klorid, 1x skupna trdota, 1x THM	0
VS LEŠE	2	2X klorid, 1x skupna trdota, 1 x THM	0
VS ŠENTANEL	1	1x skupna trdota, 1x klorit in klorat, 1x bromat, 1x THM	0
VS STRAŽIŠČE	2	1x skupna trdota, 1x klorat, 1x THM, 1x bromat	0

*THM – trihalometani

POROČILO O KAKOVOSTI PITNE VODE

Vsi vzorci odvzeti v letu 2022 na vodooskrbnih sistemih v občini Prevalje so bili skladni z zahtevami Pravilnika o pitni vodi (Ur. List RS, št. 19/04, 35/04, 16/06, 92/06, 25/09, 74/2015 in 51/2017). Skladnost odvzetih vzorcev na vodooskrbnem sistemu ŠUMC, LEŠE, ŠENTANEL in STRAŽIŠČE je bila 100%.

Glede na rezultate preskusov vzorcev vode je bila pitna voda na območju občine Prevalje v letu 2022 dobre kakovosti.